

भवन का अग्नि सुरक्षा जाँच प्रपत्र

1. भवनो का नाम एव पुरा पता :- विवेकानन्द पब्लिक स्कुल, वारिसलीगंज, नवादा।
2. रोड / गली:- गली
3. भवन के समीप कोई ऐसा चिन्हित भवन जो मशहूर हो का नाम: सुगर मिल वारिसलीगंज
4. भवन के सामने रोड की चौड़ाई :- 20 फीट
5. भवन के सामने रोड सरकारी है या निजी :- सरकारी
6. भवन के प्रकार :- **G+3**
7. भवनो का व्यवहार अर्थात रेसिडेन्सियल /कर्मसियल/हॉस्पिटल आदी):- कर्मसियल
8. भवन कब का बना हुआ है।:-2000 ई0
9. भवान निर्माण के पूर्व नक्शा मे अग्निशमन विभाग से सलाह लिया गया है या नहीं:-**नहीं**
10. भवन निर्माण के बाद अग्निशमन अधिनियम 2014 के अध्याय 6, NBC पार्ट-4 एव बिल्डिंग बायलॉज 2014 के नक्शा सलाह के अनुरूप निर्माणाधीन भवन का अनापति प्रमाण पत्र लिया गया है या नहीं :-**नहीं**
11. भवन के उपर किसी प्रकार का बिजली का तार गुजरा है या नहीं :-**नहीं**
12. भवन से विद्युत लाईन की दूरी कितनी है:- **20 फीट**
13. भवन मे अग्निशमन उपकरणो को कंडिका 9 के सलाह के अनुरूप चिन्हित स्थानो मे लगाया गया है:-**नहीं**
14. **भवन में अग्निशमन व्यवस्था किया गया है अथवा नहीं**
 - . फायर एक्सटींग्यूशर— **ABC- 2Kg 3** अदद,
 - . होज रील — **नहीं है।**
 - . डाउन कम्बर सिस्टम — **नहीं है।**
 - . वेट राईजर सिस्टम — **नहीं है।**
 - . फायर एलार्म सिस्टम— **हां है।**
 - . ऑटोमेटिक डिटेक्शन — **नहीं है।**
 - . स्प्रिंकलर सिस्टम — **नहीं है।**
 - . अन्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक— **नहीं है।**
 - . ओभर हेड वाटर टैंक— **नहीं है।**
 - . यार्ड हाईड्रंट — **नहीं है।**
 - . ओभर हेड वाटर टैंक के पास पम्प की क्षमता —**नहीं है।**
 - . भवन मे सीडी की संख्या —**02(दो)**
 - . सेट बैंक — **नहीं है।**
 - . भवन मे लिफ्ट की संख्या— **नहीं है।**
 - . एक से अधिक लिफ्ट होने पर किसी लिफ्ट मे फायर मेन स्वीच है अथवा नहीं :- **नहीं है।**
 - . सियामिज कनेक्शन — **नहीं है।**
 - . भवन में बेसमेन्ट है या नहीं :- **नहीं है।**
 - . बेसमेन्ट में कितने रैम्प है :- **नहीं है।**
 - . क्या बेसमेन्ट की सीढी उपर के मंजिलो तक गई है :- **नहीं**
 - . भवन में सिग्नेज लगा (Exit साईन आदि) है या नहीं :- **नहीं है।**
 - . पब्लिक एड्रेस सिस्टम :- **नहीं है।**
 - . फायर कंट्रोल रुम :- **नहीं है।**

[Handwritten signature]

- . अल्टरनेट विद्युत की व्यवस्था :- हॉ है
- . वेट साईजर सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पम्प की क्षमता :- नहीं है।
- > डिजल पम्प की क्षमता :- नहीं है।
- > जॉकी पम्प की क्षमता :- नहीं है।
- . भवन में एयरकंडिशन की व्यवस्था है तो कैसा :- नहीं है।
- . फायर डैम्पर की व्यवस्था :- नहीं है।
- . प्रत्येक फलोर पर हड्डेन्ट भन्व की स्थिति :- नहीं है।
- . होज बॉक्स :- नहीं है।
- . होज बॉक्स में होज की लम्बाई एव संख्या :- नहीं है।
- . होज बॉक्स में इन्टरटेनियुस ब्रान्च नोजल के साथ है या नहीं नहीं है।
- . भवन में किसी ज्वलनशील/ विस्फोटक पदार्थ का भाण्डारण :- नहीं है।
- . भवन में काम करने वाले / रहने वाले कर्मि अग्निशामन व्यवस्था से परिचय है या नहीं तथा उसे चलाना जानता है या नहीं / कभी मॉक ड्रिल हुआ है या नहीं :- नहीं है।
- . भवन निर्माण के पूर्व नक्शा में दिये गये सलाह का अनुपालन हुआ है अथवा नहीं :- हॉ है।

सलाह:- यह भवन G+3 का बना हुआ है, इसलिए भवन में पाइप लाईन, प्रत्येक तल पर हौज रील सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम तथा कार्यालय वाले भवन के प्रत्येक तल पर दो-दो फायर एक्सटीग्यूसर एव शेष भवन के प्रत्येक तल पर चार-चार फायर एक्सटीग्यूसर, Exit साईन तथा ईमरजेन्सी लाईट भवन में अधिष्ठापित करने का सलाह दिया जाता है।

1. जॉच पदाधिकारी का मतव्य :- आज दिनांक 06-11-2019 को अग्निशमालय दाधिकारी एवं कर्मचारीयो के द्वारा 10 स0 महोदय के निदेशानुसार भवन का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोन से निरिक्षण किया गया। भवन निरिक्षण के दौरान विवेकानन्द पब्लिक स्कुल, गोनवौ, नवादा का सहयोग प्राप्त हुआ। अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोन से भवन में अग्निशमन व्यवस्था अभी तक अधूरा पाया गया है।

अतः दिये गए सलाह का अनुपालन पत्र प्राप्ति के 10(तीस) दिनों के अन्दर कार्य कराकर फायर स्टेशन में सुचित करें अन्यथा बिहार बिल्डिंग बायलॉज -2014 पृष्ठ संख्या-06 संख्या-29 के नियम क्रमांक-04 स्वतः प्रमावी माना जाएगा।

- बिहार भवन उपविधि-2014 के धारा -25 एवं बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम धारा-35 के अधिन भवन के स्वामी/ अधिमोगी / संघ को सुरक्षा व्यवस्था कि जिम्मेवारी होगी अन्यथा अधिनियम कि धारा-37 एवं 52 के अधिन ढंड के भागी होंगे।

विश्वास माजन

Ar
08-11-19

अग्निशमालय पदाधिकारी
नवादा